



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности по городу Рыбинску
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

1

ПРЕДПИСАНИЕ №80/1/1(48)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского
языка

в лице директора Ковичевой Нины Александровны.

Государственным инспектором по городу Рыбинску по пожарному надзору майором внутренней службы Золотаревой Марией Владимировной, В период с 10 ч. 00 мин. 04.03.2013 года по 15 ч.48 мин. 27.03.2013 г. по адресу: 152934, г. Рыбинск, ул. Радищева, д.15 на основании распоряжения №80 от 26.02.2013 г. главного государственного инспектора по городу Рыбинску по пожарному надзору Фролова Дмитрия Николаевича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка.

ИНН 7610039731, ОГРН 1067601117939.

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка Ковичева Нина Александровна, заместитель директора по АХЧ Коршунова Ирина Петровна, заместитель директора по обеспечению безопасности Павлова Наталья Алексеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты на 2-ом этаже здания не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.2008 года ст.83,84 СП 6.13130.2009 п. 4.1	15.08.2013	
2.	Кабельные линии систем противопожарной защиты на 3-ем этаже здания не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.2008 года ст.83,84 СП 6.13130.2009 п. 4.1	15.08.2013	
3.	Система автоматической пожарной сигнализации не сдублирована с работой инженерного оборудования (системой вентиляции).	Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009 п.14.1	15.08.2013	

4.	Количество пожарных извещателей в помещениях, имеющих установки инженерного оборудования объекта, не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009 п. 14.3	15.08.2013	
5.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 2-м этаже здания не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 таблица 2, п.14	15.08.2013	
6.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на 3-м этаже здания не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 таблица 2, п.14	15.08.2013	
7.	Размещение ручных пожарных извещателей на 2-ом этаже здания не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке (установлены на высоте более 1,5 м от уровня пола).	СП 5.13130.2009 п. 13.13.1	15.08.2013	
8.	Размещение ручных пожарных извещателей на 3-ем этаже здания не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке (установлены на высоте более 1,5 м от уровня пола).	СП 5.13130.2009 п. 13.13.1	15.08.2013	
9.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов из столовой.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 п. 5.3.	15.08.2013	
10.	Отсутствуют световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода из пищеблока.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 п. 5.3.	15.08.2013	
11.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов в фойе 1-го этажа здания.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст.84, СП 3.13130.2009 п. 5.3.	15.08.2013	
12.	Находится в нерабочем состоянии табло «ВЫХОД» из раздевалок спортивного зала.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 61	15.08.2013	
13.	Допущена отделка горючим материалом путей эвакуации (пола) в коридоре на 1 этаже здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 134 п. 6	15.08.2013	
14.	Допущена отделка горючим материалом путей эвакуации (пола) в столовой на 1 этаже здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 134 п. 6	15.08.2013	
15.	Допущена отделка горючим материалом путей эвакуации (пола) в коридоре на 2 этаже здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 134 п. 6	15.08.2013	

16.	Допущена отделка горючим материалом путей эвакуации (пола) в коридоре на 3 этаже здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 134 п. 6	15.08.2013	
17.	В помещении №4 склада на 1-м этаже здания допускается расположение аппаратов, предназначенных для отключения данных помещений.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 349	15.08.2013	
18.	В помещении №6 раздевалки допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией электросветильников.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42	15.08.2013	
19.	В помещении №7 кладовки допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией электросветильников.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42	15.08.2013	
20.	В помещении книгохранилища допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией электросветильников.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42	15.08.2013	
21.	Допускается складирование (хранение) посторонних предметов в помещении электрощитовой.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.23	15.08.2013	
22.	Допущено загромождение эвакуационного выхода из кабинета технологии.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.36	15.08.2013	
23.	Допущено загромождение эвакуационного выхода из столовой кулерами с водой.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.36	15.08.2013	
24.	Высота ограждения лестничного марша, ведущего на 4 этаж, составляем менее 1,2 м.	СП 1.13130.2009 п. 8.2.1	15.08.2013	
25.	Общий коридор 2-го этажа здания длиной более 60 метров не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, с установкой дверей, оборудованных, приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворе.	СНиП 21-01-97* п.6.26 СП 1.13130.2009 п.4.3.3	15.08.2013	
26.	Общий коридор 3-го этажа здания длиной более 60 метров не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, с установкой дверей, оборудованных приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворе.	СНиП 21-01-97* п.6.26, СП 1.13130.2009 п.4.3.3	15.08.2013	
27.	Размещение огнетушителей не соответствует требованиям нормативных документов (допускается установка на полу без фиксации от возможного падения, либо на высоте более 1,5 м от уровня пола до верх-	СП 9.13130.2009 п. 4.2.7	15.08.2013	

	него края огнетушителя).			
28.	Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности 1-го этажа не обозначены знаками пожарной безопасности с использованием фотолюминесцентных материалов.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.33, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.1.4, п.6.2.6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.5.3.1	15.08.2013	
29.	Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности 2-го этажа не обозначены знаками пожарной безопасности с использованием фотолюминесцентных материалов.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.33, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.1.4, п.6.2.6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.5.3.1	15.08.2013	
30.	Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности 3-го этажа не обозначены знаками пожарной безопасности с использованием фотолюминесцентных материалов.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.33, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.1.4, п.6.2.6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.5.3.1	15.08.2013	
31.	Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности 4-го этажа не обозначены знаками пожарной безопасности с использованием фотолюминесцентных материалов.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.33, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.1.4, п.6.2.6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.5.3.1	15.08.2013	
32.	Руководителем организации не организовано проведение проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены, занавеса.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. п.21	15.08.2013	
33.	Отсутствуют специальные программы, утвержденные в установленном порядке руководителем, по проведению пожарнотехнического минимума и обучению непосредственно в организации работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года, п.39	15.08.2013	
34.	Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года, п.18	15.08.2013	
35.	Не разработан график проведения повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года, п.23	15.08.2013	
36.	Не разработана программа проведения вводного инструктажа, утвержденного приказом (распоряжением) руководителя организации.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года, п.12	15.08.2013	
37.	Не определена продолжительность инструктажа в соответствии с утвержденной программой.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года, п.14	15.08.2013	
38.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозна-	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.20	15.08.2013	

	чение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
39.	Не обеспечено устройство средств подъема (наружной лестницы) личного состава подразделений пожарной охраны на кровлю здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ ст. 90	15.08.2013	
40.	При подключении электрооборудования в помещении пищеблока допущено использование временных удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42 пп.«З»	15.08.2013	
41.	При подключении электрооборудования в помещении танцевального зала допущено использование временных удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42 пп.«З»	15.08.2013	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту)

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2013 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор по городу Рыбинску
по пожарному надзору

«28» марта 2013 года

Предписание для исполнения, получил:

И.о. директора МОУ СОИИ №1
с углубленным изучением английского языка

Павлова Н.А.

«28» марта

2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Золотарева М.В.