



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Кирова, д.5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
(152901, город Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 тел. 8(4855) 222-198, факс 8(4855) 222-011)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№466

"03" сентября 2015 года
11 час. 30 мин.

город Рыбинск

В период с 02.09.2015 года по 04.09.2015 года по адресу: 152934, г. Рыбинск, ул. Радищева, д.15 (юридический адрес учреждения: 152934, г. Рыбинск, ул. Радищева, д.15 ИНН 7610039731, ОГРН 1067601117939) на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Елагина В.А. №466 от 18 августа 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка (далее по тексту СОШ №1) с целью контроля исполнения предписания №243/1/1(98) п. 1, срок исполнения которого истек 01.08.2015 года, п. 4- срок исполнения истек 01.09.2015 года.

Продолжительность проверки: с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут 02.09.2015 года, с 9 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 03.09.2015 года (2 рабочих часа).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор СОШ №1 Ковичева Нина Александровна 19.08.2015 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовала: директор СОШ №1 Ковичева Нина Александровна.

В ходе проверки установлено, что здание школы четырехэтажное. Год постройки 1994. Стены здания железобетонные панели, перегородки панельные. Перекрытия – железобетонные. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – рулонная совмещенная с перекрытием. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности. Здание обеспечено четырьмя внутренними лестницами, размещенными в лестничных клетках. Общая площадь здания составляет: 7314,9 кв.м. (согласно технического паспорта инв. номер 10173 от 16.07.2010 года). Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа. Приемно-контрольный прибор С 2000 М расположен в помещении дежурного персонала на первом этаже.

Заключен договор с обслуживающей организацией на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Мастер-Телеком». Проведена проверка работоспособности систем АУПС и СО-УЭ. Проведено эксплуатационное испытание лестницы в местах перепада кровли акт №12-13 от 11.02.2013 года ООО «НПФ «Альфа». Помещения школы оборудованы первичными средствами пожаротушения- огнетушители ОУ, ОП в количестве 78 штук (ОУ-5 – 4шт., ОУ- 4,3 – 30 шт., ОП 5(3) – 44 шт). Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, соответствующие ГОСТ р. 12.2.143.2009. Подъезды к зданию имеют твердое покрытие, организованы со стороны ул. Радищева, ул. Бородулина. Школа находится в районе выезда ПЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС» по Ярославской области (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-№123). Находится в исправном состоянии проводная телефонная связь (т. 217-932). Пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума лица, ответственно за пожарную безопасность.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что п. 1, п. 4 предписания №243/1/1(98) исполнены.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № _____

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района
по пожарному надзору Золотарева М.В.



М.П.

«03» сентября 2015 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(подпись)

«03» сентября 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)